



Elektronická indukčnostní dekáda - PROFI

Stručná charakteristika:

Plně elektronizovaná indukčnostní dekáda s širokým rozsahem hodnot. Indikuje velké množství parametrů nastavené indukčnosti včetně lokálních teplot. Inteligentní ovládání včetně funkce Smart Keyboard umožňuje jednoduše a rychle měnit hodnoty indukčnosti. Pro automatizované měření je dekáda vybavena plně konfigurovatelným samočinným režimem, který je možné řídit i pomocí externího vstupu. Program DBOS Control umožňuje plnohodnotné ovládání přímo z prostředí počítače pomocí rozhraní USB. Autonomní systém ochrany využívá několika interních senzorů a s využitím prediktivního algoritmu přetížení umožňuje odpojit dekádu v případě chyby uživatele.

Elektronická indukčnostní dekáda je postavena na platformě Device Board s vlastním operačním systémem DBOS, který umožňuje konfigurovat vlastnosti samotného přístroje. Díky počítadlu provozních hodin systému DBOS je možné nárokovat rozšířenou 4-letou záruku. Malé rozměry, nízká hmotnost a kompaktní konstrukce předurčují přístroj i pro mobilní použití. Příslušenství zahrnuje napájecí adaptér, USB kabel a měřicí šňůry.

FULL verze:



Obr. 1 ST version

Hlavní rysy:

- Plně elektronizovaná indukčnostní dekáda
- Indikace min. frekvence a napětí
- Tepelná a napěťová ochrana dekády
- Virtualizace dekády pro snadné ovládání z PC
- Systém automatizovaného řízení hodnoty
- Externí synchronizační vstup
- Malé rozměry, robustní konstrukce



LITE verze:



Obr. 2 ST version

Parametry indukční dekády (* kalibrovaná varianta)

Version	ST
Min. indukčnost	100nH
Max. indukčnost	200μH
Rozlišení	10nH
Přesnost	10% (2% *)
Max. frekvence	100Mhz
Max. napětí	50V

Elektrické parametry:

- napájecí napětí: 5V (USB napájecí adaptér)
- napájecí proud: 320mA
- max. napětí mezi svorkami indukčnosti: 50V
- max. napětí na externím vstupu: 10V

Mechanické parametry:


- rozměry: 110×60×26mm
- hmotnost: 190g

Příslušenství:


- napájecí zdroj: 230V/5V USB (FULL verze)
- měřicí šňůry: 2x banánek/krokodýl
- PC kabel: mini USB



Popis přístroje:



Obr. 3 Verze FULL



Obr. 4 Verze LITE



Obr. 5 Napájecí adaptér



Obr. 6 Mini USB kabel



Obr. 7 Měřicí šňůry



OBSAH

1	Obsluha přístroje	5
1.1	Spuštění přístroje	5
1.2	Hlavní obrazovka	5
1.2.1	Pole informačních hodnot	5
1.2.2	Pole indukčnosti	6
1.2.3	Nástrojová lišta	6
1.3	Hlavní menu	7
1.3.1	Menu Settings	7
1.3.2	Menu Automode	8
1.3.3	Menu Factory	9
1.3.4	Menu Hardware	10
2	Vlastnosti přístroje	12
2.1	Indikované parametry indukčnosti	12
2.2	Režim automatického přepínání hodnot	12
2.3	Externí synchronizační vstup	12
2.4	Systém tepelné ochrany	13
2.5	Napětové omezování indukčnosti	14
2.6	DBOS Control	14
	Přílohy	15
A	Schéma obrazovek	16
B	DBOS Control	17
C	Device Board	18
D	Operační systém DBOS	20



1 Obsluha přístroje

1.1 Spuštění přístroje


Po připojení přístroje k napájení (USB zdroj nebo USB kabel) probíhá spuštění přístroje, během kterého je inicializován operační systém DBOS. Pokud má přístroj nastavenou autokalibraci klávesnice, probíhá také kalibrace klávesnice. Během kalibrace klávesnice se uživatel **nesmí** dotýkat žádné z pěti kláves, jinak bude provedená kalibrace neplatná a klávesnice nemusí fungovat správně. Průběh spuštění přístroje je vizualizován sloupcovým ukazatelem v dolní části obrazovky. Přístroj lze vypnout extra dlouhým (větším než 3s) stiskem středního tlačítka v hlavní obrazovce přístroje. Přístroj lze opět zapnout stlačením středního tlačítka, po zapnutí přístroje již neprobíhá inicializace operačního systému (probíhá pouze po odpojení a opětovném připojení přístroje k napájení).



Obr. 1.1 Spuštění přístroje

1.2 Hlavní obrazovka


Hlavní obrazovka dekády obsahuje pole informačních hodnot, pole indukčnosti a nástrojovou lištu.



Obr. 1.2 Hlavní obrazovka

1.2.1 Pole informačních hodnot

V poli informačních hodnot je možné zobrazit maximální parametry signálu na výstupních svorkách dekády (odpovídá nastavené indukčnosti dekády) – proudový činitel, min. frekvenci, max. napětí. Tyto hodnoty je nutné důsledně dodržovat zvláště pokud je deaktivována tepelná ochrana dekády. V poli informačních hodnot je také možné zobrazit aktuální teploty interních teplotních čidel, které měří nezávisle na aktivaci tepelné ochrany. Další možností využití informačního pole je zobrazení názvu dekády, výchozím názvem je „Capacitance Decade“.




Obr. 1.3 Pole informačních hodnot



1.2.2 Pole indukčnosti

Pole indukčnosti umožňuje snadné nastavení požadované hodnoty indukčnosti. Zobrazuje hodnotu indukčnosti, ukazatel řádu a popisek, který říká zda je nastavená hodnota aktuální (on) nebo ještě nebyla aktualizována (off). Aktualizace hodnoty indukčnosti je buď automatická (pokud je stisknuté tlačítko nástrojové lišty REA) nebo manuální, v tom případě se provádí stisknutím prostředního tlačítka klávesnice. Mezi jednotlivými řády hodnot indukčnosti se pohybuje pomocí šipek doprava a doleva, šipky nahoru a dolů posouvají hodnotu daného řádu. Pokud je aktivována funkce Smart Keyboard je možné hromadného nulování řádů napravo od ukazatele (dlouhý stisk pravého tlačítka) nebo nalevo od ukazatele (dlouhý stisk levého tlačítka). Dlouhý stisk horního tlačítka zobrazuje menu přístroje, dlouhý stisk dolního tlačítka aktivuje nástrojovou lištu. V případě deaktivované funkce Smart Keyboard je možné do menu přístroje vstoupit vyjetím kurzoru doprava, do nástrojové lišty vyjetím kurzoru doleva. Obdobným způsobem probíhá i návrat na hlavní obrazovku.



Obr. 1.4 Pole indukčnosti

1.2.3 Nástrojová lišta

Nástrojová lišta obsahuje 5 tlačítek rychlé volby. Nástrojová lišta se aktivuje dlouhým stiskem šipky dolů v poli indukčnosti, přesun mezi jednotlivými tlačítky nástrojové lišty je umožněn šipkami doleva a doprava, stisknutí vybraného tlačítka nástrojové lišty se provádí pomocí střední klávesy. Pokud je aktivována funkce Smart Keyboard, je možné dlouhým (větším než ¾ s) stiskem střední klávesy přístroje na tlačítku 50V (xxV) a AUT přímo vstoupit do nastavení příslušné funkce. Dlouhý stiskem šipky dolů se lze rychle přesunout do menu přístroje. V případě deaktivované funkce Smart Keyboard je možné do menu přístroje vstoupit vyjetím kurzoru doleva, do části pole indukčnosti vyjetím kurzoru doprava.

a) tlačítko REA

- Aktivuje automatickou aktualizaci hodnoty indukčnosti.

b) tlačítko 50V (xxV)

- Aktivuje napěťové omezování indukčnosti. Tzn. nastavovat lze jen takové hodnoty indukčnosti, které splňují napěťovou podmínku. Konkrétní hodnota napětí se nastavuje v menu přístroje.

c) tlačítko AUT

- Aktivuje automatické přepínání hodnoty indukčnosti. Rozsah, krok a perioda přepínání se nastavuje v menu přístroje.

d) tlačítko DEC (INC)

- Určuje směr automatického přepínání hodnoty indukčnosti. Nastavit lze buď rostoucí (INC) nebo klesající (DEC) směr.

e) tlačítko RST

- Resetuje automatický režim přepínání indukčnosti do výchozích hodnot.



Obr. 1.5 Nástrojová lišta



1.3 Hlavní menu

Hlavní menu přístroje je tvořeno čtyřmi položkami, které umožňují kompletní nastavení funkcí přístroje. Pohyb v menu a skok do položky menu se provádí pomocí čtyř kláves s šipkami. Návrat z vybrané položky zpět do menu je umožněn pomocí potvrzovacího středního tlačítka. Výjimka platí pouze u testovací obrazovky klávesnice, ze které je možný návrat pouze extra dlouhým stiskem středního tlačítka.




Obr. 1.6 Hlavní menu

1.3.1 Menu Settings

Menu Settings nabízí osm parametrů pro základní nastavení přístroje, aktivace daného parametru se provádí zaškrtnutím přidruženého políčka.

- a) Smart Keyboard
 - Aktivuje funkce pro „chytré“ ovládání přístroje.
- b) Parameters Line
 - Zobrazuje hodnoty proudového činitele, min. frekvence a max. napětí v poli informačních hodnot.
- c) Temperature Line
 - Zobrazuje hodnoty teplot interních čidel v poli informačních hodnot.
- d) External Automode
 - Aktivuje externí synchronizační vstup přístroje pro režim automatického přepínání hodnot indukčnosti.
- e) Cyclic Automode
 - Aktivuje opakování režimu automatického přepínání indukčnosti.
- f) Changing Automode
 - Nastavuje pulzující mód režimu automatického přepínání indukčnosti.
- g) Keys Autocalibrate
 - Aktivuje recalibraci klávesnice při každém startu přístroje.
- h) Thermal Protection
 - Aktivuje tepelnou ochranu pro vyšší bezpečnost přístroje při chybě obsluhy.



Obr. 1.7 Menu Settings

1.3.2 Menu Automode

Menu Automode umožňuje konfiguraci čtyř hlavních parametrů režimu automatického nastavení indukčnosti. Nastavení konkrétního parametru probíhá stejným způsobem jako nastavení hodnoty v poli indukčnosti hlavní obrazovky.



Obr. 1.8 Menu Settings

- a) Low Value
- Nastavení počáteční hodnoty indukčnosti.



Obr. 1.9 Low Value

- b) High Value
- Nastavení konečné hodnoty indukčnosti.



Obr. 1.10 High Value



c) Step Value


- Nastavení kroku změny indukčnosti.



Obr. 1.11 Stop Value

d) Period Time

- Nastavení periody změny indukčnosti.



Obr. 1.12 Period Time

1.3.3 Menu Factory


Menu Factory nabízí čtyři položky pro konfiguraci přístroje.



Obr. 1.13 Menu Factory

a) Voltage - Minimum Value

- Nastavení hodnoty pro napěťové omezování indukčnosti.




Obr. 1.14 Minimum Value



b) Calibrate


- Nastavení kalibrační hodnoty indukčnosti. Změna této hodnoty je oprávněná pouze v odůvodněných případech, hodnota je kalibrována výrobcem zařízení.



Obr. 1.15 Calibrate

c) Save Device


- Trvale uloží aktuální nastavení přístroje.



Obr. 1.16 Save Device

d) Reset Device

- Obnoví výchozí nastavení a restartuje přístroj.



Obr. 1.17 Reset Device

1.3.4 Menu Hardware

Menu Hardware zpřístupňuje čtyři hlavní hardwarové oblasti platformy Device Board.




Obr. 1.18 Menu Hardware



a) Display

- Parametry displeje, nastavení vlastností displeje.



Obr. 1.19 Display

b) Keyboard


- Parametry a testování klávesnice.

FORCE	VALUE	TIME
042	100	0160
038	100	0000
038	100	0180
038	100	0180
038	100	1380

Obr. 1.20 Keyboard

c) Plugboard

- Informace o připojeném rozšiřujícím modulu.



Obr. 1.21 Plugboard

d) Overview

- Přehled parametrů platformy Device Board.

DEVID:	37
DBOS:	3.02
PLUG-APP:	1.04
Speed:	40MHz
Memory:	32+34kB
Bootins:	286x
Runtime:	63h
Flags:	CAL

Obr. 1.22 Overview



2 Vlastnosti přístroje

2.1 Indikované parametry indukčnosti

Všechny provozní parametry indukčnosti lze zobrazit v poli informačních hodnot hlavní obrazovky (prostřednictvím menu Settings). Provozní parametry jsou proudový činitel, min. frekvence a max. napětí nastavené hodnoty indukčnosti, které informují uživatele o maximálních parametrech signálu připojeného na svorky indukčnosti. Dalšími provozními informacemi jsou aktuální teploty interních čidel, které sledují zatížení v jednotlivých oblastech indukčnosti dekády.

$T_1=26^{\circ}\text{C}$ $T_2=24^{\circ}\text{C}$ $T_3=26^{\circ}\text{C}$
 $k=2.9\times$ $f=6.50\text{kHz}$ $U=50\text{V}$

Obr. 2.1 Indikované parametry kapacity

2.2 Režim automatického přepínání hodnot

Režim automatického přepínání hodnot slouží k automatizovanému nastavování hodnot indukčnosti. Parametry tohoto režimu jsou počáteční a konečná hodnota, krok a perioda změny hodnoty, nastavení těchto parametrů probíhá v menu Automode. V menu Settings lze režim konfigurovat na cyklický mód (po dosažení konečné hodnoty dojde ke skoku na počáteční hodnotu a opakování režimu) nebo pulzující mód (po dosažení konečné hodnoty se změní směr změny hodnoty a režim se vrací zpět k počáteční hodnotě). Oba módy lze nezávisle na sobě kombinovat. Aktivace režimu je umožněna pomocí tlačítka AUT v nástrojové liště hlavní obrazovky, tlačítko INC/DEC slouží k nastavení aktuálního směru změny hodnoty, tlačítko RES k resetování režimu do výchozího stavu. Režim automatického přepínání hodnot je také možné řídit pomocí externího vstupu, který určuje periodu změny indukčnosti nezávisle na vnitřních hodinách dekády.

Set Low Value	Set High Value	Set Step Value	Set Period Time
000,000.10 μH	000,100.00 μH	000,000.01 μH	00 _n 00 _m 00 _s .5

Obr. 2.2 Parametry pro automatické přepínání hodnot

2.3 Externí synchronizační vstup

Externí synchronizační vstup (ESV) je možné volitelně použít pro režim automatického přepínání hodnot (lze aktivovat v menu Settings – položka External AutoMode). Maximální frekvence vstupního signálu je 2Hz. Nejkratší čas signálu v „H“ je 490ms, nejkratší čas signálu v „L“ je 10ms. Úroveň „H“ je připojena trvale vnitřním zapojením. Úroveň „L“ získáme ze svorky GND. Úroveň „H“ je definována napětím 2-10V, úroveň „L“ napětím 0-1V. Změna hodnoty indukčnosti probíhá s náběžnou hranou synchronizačního signálu.




Obr. 2.3 Umístění svorek ESV a GND

2.4 Systém tepelné ochrany

Systém tepelné ochrany chrání dekádu před přetížením, které je způsobené použitím dekády v rozsahu mimo povolené provozní parametry (jsou indikovány v poli informačních hodnot hlavní obrazovky). Systém tepelné ochrany využívá několika čidel teploty vhodně rozmístěných uvnitř dekády (teploty některých z nich lze zobrazit v poli informačních hodnot hlavní obrazovky). Na základě absolutních a rozdílových teplot a trendu vývoje teploty v čase je schopný zablokovat dekádu v momentě přetížení a vyčkat než se přetížená oblast dekády vychladí. Průběh chlazení dekády je vizualizován sloupcovým ukazatelem. Zobrazen je i stupeň přetížení 1 až 5, kde 5 je kritický stupeň přetížení, odpovídá několikanásobnému překročení provozních parametrů. Tepelnou ochranu lze v odůvodněných případech deaktivovat v menu Settings - Thermal Protection, ale rozhodně se nedoporučuje v tomto stavu dekádu dlouhodobě provozovat.

Stupně přetížení:

- 1) zvýšená teplotou v okolí dekády
- 2) mírné překročení provozních parametrů
- 3) středně velké překročení provozních parametrů
- 4) velké překročení provozních parametrů – bez aktivní tepelné ochrany by dekáda byla do několika desítek sekund trvale poškozena
- 5) kritické překročením provozních parametrů – bez aktivní tepelné ochrany by dekáda byla do několika sekund trvale poškozena




Obr. 2.4 Cooling



2.5 Napěťové omezování indukčnosti

Napěťové omezování indukčnosti je metoda, která chrání dekádu před přetížením tím, že uživateli neumožní navolit hodnoty indukčnosti, u kterých by hrozilo přetížení z důvodu výskytu vyššího napětí než je dovolené. Max. dovolené napětí se nastavuje v menu Factory – položka Voltage. Velikost nastaveného dovoleného napětí by mělo v ideálním případě odpovídat maximálnímu napětí, které se může v systému/obvodu, ve kterém je dekáda používána, vyskytovat. Napěťové omezování indukčnosti je možné aktivovat pomocí tlačítka xxV (xx odpovídá aktuálně nastavenému napětí) v nástrojové liště hlavní obrazovky. V kombinaci se systémem tepelné ochrany je zajištěna maximální ochrana před chybami způsobenými uživatelem dekády.



Obr. 2.5 Voltage


2.6 DBOS Control

Program DBOS Control je výchozím prostředím pro ovládání libovolné elektronické dekády z počítače. Funkce programu DBOS Control je založena na virtualizaci připojené dekády k PC prostřednictvím rozhraní USB. Připojená dekáda je virtuálně přenesena do PC včetně obsahu displeje a klávesnice. Ovládání virtuální dekády je tak naprosto shodné s ovládáním reálného přístroje. Další podrobnosti v příloze [B].



Přílohy

A Schéma obrazovek






B DBOS Control

Stručná charakteristika:

DBOS Control je univerzální ovládací prostředí určené pro platformu Device Board. Hlavní část programu je tvořena virtualizací připojeného přístroje. DBOS Control umožňuje vzdáleně komunikovat s libovolným přístrojem, který má v sobě implementovaný operační systém DBOS verze 3.00 a vyšší (DB3 a DB4) bez ohledu na konkrétní specifikaci uživatelského modulu (Plugboard, viz. Specifikace DB platformy).



Obr. 1 Hardwarové menu přístroje



Obr. 2 Připojený Plugboard


Hlavní rysy:

- Podpora všech přístrojů s DBOS 3.00 a vyšší
- Virtualizace přístrojů postavených na DBx
- Výchozí prostředí pro přístroje DBMx (Device Board Mini)
- Nezávislost na konkrétní specifikaci přístroje (Plugboard)




Virtualizace přístroje:

Základním požadavkem na virtualizaci obecného zařízení s DBx je vytvoření rychlého komunikačního kanálu mezi displejem a klávesnicí reálného přístroje a jejich virtuálními klony v prostředí DBOS Control. Displej přístroje je vyklonován kompletně. Klávesnice je vzhledem k rozdílnému způsobu ovládání mezi přímými kapacitními tlačítky reálného přístroje a tlačítky ovládanými myší v prostředí počítače virtuálně zdvojnásobena. Každé tlačítko v DBOS Control je tak tvořeno tlačítkem pro krátký a dlouhý stisk, tím je zachován stejný komfort ovládání jako na reálném přístroji.



Obr. 3 Nastavení displeje



Obr. 4 Informace o klávesnici

Tovární funkce:


DBOS Control obsahuje skupinu tzv. továrních funkcí, které přistupují k jádru systému DBOS a slouží ke konfiguraci sériově produkováných přístrojů postavených na platformě DBx. Přístup do této sekce mají jen partnerské společnosti platformy. Přístup je vázán na konkrétní ID zařízení. Změna ID je umožněna pouze programem DBOS Master Key, který je v ochraném vlastnictví výrobce.




C Device Board

Stručná charakteristika:

Device Board (DBx) je hardwarová platforma pro rychlý vývoj libovolného přístroje. Využívá konstrukčního systému AIB (All In Board), kdy jsou všechny komponenty včetně displeje i klávesnice integrovány v rovině základní desky. Vlastní funkce přístroje jsou určeny modulem Plugboard, který se zasouvá ze spodní strany DBx. Specifikace DBx zahrnuje i konstrukční řešení včetně plastového krytu a komponent nutných ke kompletnímu sestavení přístroje. Operační systém DBOS vytváří ve spojení s platformou DBx velmi silný základ pro nově vznikající přístroje.



Obr. 1 Device Board 3



Obr. 2 Device Board 4


Hlavní rysy:

- Hardware pro rychlý vývoj nového přístroje na prověřené platformě
- Konstrukční systém AIB snižující cenu konstrukce přístroje
- Výkonostně silné komponenty včetně 32bit procesoru
- Operační systém DBOS již verze 3.xx



Popis modulu DBx:


Jádro modulu DBx je tvořeno 32bit procesorem s operačním systémem DBOS. Na procesor je napojena rozšiřující externí paměť, LCD displej a kapacitní klávesnice. Komunikace DBx - Plugboard je zajištěna pomocí sběrnic SPI a I2C, k dispozici jsou volné IO a ADC piny. Sběrnice USB je primárně využívána ke komunikaci modulu DBx s počítačem, ale nic nebrání tomu ji využívat přímo v prostředí Plugboardu.



Obr. 3 Blokové schéma DBx

Historie a současnost:

Platforma Device Board je tvořena zejména jejími posledními modely DB3 a DB4. Model DB1 se již nepoužívá, v dnešní době zaostává jak výkoností, tak výbavou. Model DB2 má opodstatnění již jen pro specifické aplikace, velké systémy, kde zejména výše ceny kompletního zařízení není prioritní. Nové modely DB3 a DB4 využívají nashromážděných zkušeností z vývoje a používání DB1 a DB2 a zcela inovativně řeší konstrukci nového zařízení založeného na této platformě.




Obr. 4 Moduly DB1 a DB2 – minulost

D Operační systém DBOS

Stručná charakteristika:

DBOS je výchozím operačním systémem platformy Device Board. Řídí chování jednotlivých komponent, umožňuje jejich vzájemnou kooperaci a vytváří běhové prostředí pro jednotlivé aplikace konečného zařízení. Operační systém definuje uživatelské rozhraní pro lokální ovládání přístroje a rozhraní DBOS Control pro vzdálené ovládání přístroje včetně jeho funkční a grafické podoby. Otevřenost systému přináší přímou podporu všech stávajících i nově vznikajících PlugBoardů, které dávají konkrétnímu zařízení jeho specifické funkce.



Obr. 1 Blokové schéma operačního systému DBOS

Hlavní rysy:

- Runtime prostředí pro aplikační vrstvu konečného zařízení
- Obsluhuje systémové prostředky platformy Device Board
- Definuje uživatelské rozhraní a rozhraní DBOS Control
- Podpora všech Plugboardů podle specifikace DBx



www.odporove-dekady.cz



Copyright © 2017